



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MENDES

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA  
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

Tabela 1 - Monitoramento da Qualidade da Água na Rede de Distribuição

SISTEMA	MUNICÍPIO	CLORO RESIDUAL LIVRE		TURBIDEZ		COR APARENTE		pH	
		AMOSTRAS REALIZADAS	MÉDIA (0,2 a 5,0 mg/L)	AMOSTRAS REALIZADAS	MÉDIA (< 5 UNT)	AMOSTRAS REALIZADAS	MÉDIA (< 15 uH)	AMOSTRAS REALIZADAS	MÉDIA (6,0 e 9,5)
Klabin	Mendes	16	1,24	16	1,18	10	21,00	10	7,2
Martins Costa		16	0,51	16	5,96	10	32,50	10	6,8
Vila Mariana		11	1,03	11	9,44	10	38,50	10	6

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS APRESENTADOS NA TABELA 1

*Cloro Residual Livre* - é a quantidade de cloro que permanece na água durante seu percurso na rede de distribuição.

*Turbidez* - indica a existência de partículas sólidas dispersas na água.

*Cor Aparente* - indica a existência de substâncias dissolvidas na água que alteram a sua coloração.

*pH* - indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade da água.